

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

IR.271.3.2.2022

Warka, dnia 01.03.2022r.

Do wszystkich Wykonawców

W dniu 25.02.2022r. od Wykonawcy wpłynęły pytania dotyczące treści SWZ na postępowanie pn.: „Termomodernizacja budynku Centrum Sportu i Rekreacji w Warce”


















Zamawiający po zapoznaniu się z pytaniami, działając zgodnie z art. 284 ustawy PZP, poniżej przedstawia ich treść oraz przedstawia swoje stanowisko.

Zapytanie 1.

W zakresie części III uprzejmie proszę o potwierdzenie, iż w zakresie przedmiotu zamówienia nie wchodzi wymiana opraw oznaczonych na rzutach poszczególnych kondygnacji w legendzie opraw istniejących, tj.:

LEGENDA OPRAW ISTNIEJĄCYCH	
	Istniejąca oprawa rastrowa 2x36W n/ł LED
	Istniejąca oprawa 1x36W n/ł LED z kloszem
	Istniejąca oprawa 1x18W n/ł LED z kloszem
	Istniejąca plafoniera LED n/ł
	Istniejąca oprawa LED 160W zwieszana do sal gimnastycznych

Natomiast przedmiot zamówienia obejmuje tylko wymianę opraw pokazanych na rzutach jako projektowane:

LEGENDA OPRAW PROJEKTOWANYCH		
Symbol	Typ	Nazwa
	1	OPRAWA NATYNKOWA LED 2450lm/840 IP44
	2	OPRAWA NATYNKOWA LED 3250lm/840 IP44
	3	OPRAWA NATYNKOWA LED 4500lm/840l IP44
	4	OPRAWA NATYNKOWA LED 6650lm/840 IP44
	5	OPRAWA NATYNKOWA LED 4000lm/840
	6	OPRAWA NATYNKOWA LED 6350lm/840
	7	OPRAWA NATYNKOWA LED 2300lm/840 IP65
	8	OPRAWA NATYNKOWA LED 7200lm/840 IP65
	9	OPRAWA NATYNKOWA LED 4700lm/840 IP65
	10	OPRAWA NATYNKOWA LED 1200lm/840 IP65
	11	OPRAWA NATYNKOWA LED 2050lm/840 IP65
	12	OPRAWA NATYNKOWA LED 7350lm/840 IP44
	13	OPRAWA NATYNKOWA LED 11600lm/840 IP65
	14	OPRAWA NATYNKOWA LED 20700lm/740 IP65
	15	OPRAWA NATYNKOWA LED 6000lm/740 IP65
	16	OPRAWA PODTYNKOWA LED 6350lm/840
	17	PROJEKTOR LED 2000lm/840

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Zapytanie 2.

1. Projekt wykonawczy branży elektrycznej nie zawiera projektu konstrukcyjnego ewentualnie opinii technicznej dotyczącej potwierdzenia możliwości posadowienia paneli fotowoltaicznych wraz z konstrukcją i obciążeniem balastowym na dachu budynku CESIR.

Zgodnie z opisem zawartym w dokumentacji technicznej - mocowanie konstrukcji do dachu wykonać za pomocą obciążników – system bezinwazyjny.

Proszę również o przesłanie rzutu dachu ze szczegółowym rozmieszczeniem obciążników, gdyż jest to niezbędne do prawidłowego wykonania konstrukcji pod panele fotowoltaiczne (z uwagi na podrywanie wiatrem inne obciążenia są wymagane w środku konstrukcji a inne na obrzeżach).

2. Czy Zamawiający dopuści możliwość doprowadzenia do nowoprojektowanych opraw przewodu N2XH-J 3x1,5mm² w listwach elektroinstalacyjnych. Dotyczy to krótkich odcinków – z istniejących obwodów danych pomieszczeń z sąsiedniej oprawy oświetleniowej.

Odpowiedzi:

Ad.1.

Zamawiający jest w trakcie opracowywania odpowiedzi, która zostanie udostępniona w późniejszym terminie.

Ad.2.

1. Zamawiający jest w trakcie opracowywania odpowiedzi, która zostanie udostępniona w późniejszym terminie.

2. Zamawiający jest w trakcie opracowywania odpowiedzi, która zostanie udostępniona w późniejszym terminie.

W związku z powyższym Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 10.03.2022r. do godz. 11:00. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 10.03.2022r. o godz. 11:30.

W następstwie zmiany terminu składania ofert, zmianie ulegają następujące zapisy specyfikacji warunków zamówienia:

Rozdział XIV Termin związania ofertą, ust. 1 przyjmuje następujące brzmienie:

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia **08.04.2022 r.**, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Rozdział XVI Sposób oraz termin składania ofert, ust. 2 przyjmuje następujące brzmienie:

2. Ofertę należy złożyć w terminie **do dnia 10.03.2022 r., do godz. 11:00.**

Rozdział XVII Termin Otwarcia Ofert, ust. 1 przyjmuje następujące brzmienie:

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **10.03.2022r., o godzinie 11:30.**

Powyższe zmiany zostały także opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 01.03.2022r. w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia.

Wszystkie pozostałe zapisy w SWZ pozostają bez zmian.

Wyżej wymienione zmiany będą obowiązujące przy składaniu ofert.