

Do wszystkich Wykonawców

W dniu 17.08.2022r. od Wykonawcy wpłynęły pytania dotyczące treści SWZ na postępowanie pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie „Termomodernizacji Budynków Oświatowych w Gminie Warka””

Zamawiający po zapoznaniu się z pytaniami, działając zgodnie z art. 284 ustawy PZP, poniżej przedstawia ich treść oraz udziela odpowiedzi na pytania.

Pytania.

1. Wg dostępnych informacji na lata 2016-2019 budynek szkoły we Wrociszewie jest wpisany na Gminną Ewidencją Zabytków. W związku z tym zakres i sposób wykonania prac, rozwiązania materiałowe ujęte w PFU były konsultowane z konserwatorem zabytków?
2. Prosimy o informację czy utylizacja materiałów z demontażu okien i instalacji sanitarnych leży w całości po stronie Wykonawcy czy Zamawiającego?
3. SWZ na sporządzenie koncepcji przewiduje termin 30 dni od podpisania umowy, prosimy o określenie czy koncepcja dotyczy tylko kolorystyki elewacji czy jeszcze innych założeń branżowych?
4. Wrociszew – przewidziano prace dociepleniowe posadzki na gruncie. Jakie ma być wykończenie docieplonych posadzek, np. gres czy Zamawiający ma inne wymagania?
5. Wrociszew – czy wykonanie instalacji wentylacji dotyczy również mieszkań?

Odpowiedzi:

Ad.1.

NIE.

Ad.2.

Utylizacja materiałów z demontażu okien i instalacji sanitarnych leży w całości po stronie Wykonawcy.

Ad.3.

Koncepcja dotyczy całego zakresu zadania.

Ad.4.

Największe pomieszczenie na poziomie piwnic jest aktualnie salą gimnastyczną. Zamawiający planuje utrzymanie tej funkcji dla tego pomieszczenia, tzn. preferowana podłoga typu parkiet

lub wykładzina (tzw. Podłoga sportowa). Natomiast dla pozostałych pomieszczeń dopuszczamy zastosowanie podłogi z gresu.

Ad.5.

NIE.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 284 ust. 3 ustawy PZP Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 23.08.2022r. do godz. 11:00. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 23.08.2022r. o godz. 11:30.

W następstwie zmiany terminu składania ofert, zmianie ulegają także następujące zapisy specyfikacji warunków zamówienia:

Rozdział XVI Sposób oraz termin składania ofert, ust. 2 przyjmuje następujące brzmienie:

2. Ofertę należy złożyć w terminie **do dnia 23.08.2022 r., do godz. 11:00.**

Rozdział XVII Termin Otwarcia Ofert, ust. 1 przyjmuje następujące brzmienie:

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **23.08.2022r., o godzinie 11:30.**

Powyższe zmiany zostały także opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19.08.2022r. w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia.

Wszystkie pozostałe zapisy w SWZ pozostają bez zmian.

Wyżej wymienione zmiany będą obowiązujące przy składaniu ofert.