Rozdz. 0,4kV-TK
TYP:600x250x1300 kpl.1
7x24 MOD
3~N; 400/230V; 50Hz; In=100A; IP55
L1,L2,L3

01 02 03 04 05 06 07 08

N

PE

F1 BM618106 BMS6 B6/1 6A szt.1
WG FRX303 63 406536 szt.1
(X-AWP) +WW /WYZWALACZE WZROSTOWE 230V/
TYP "I+II" 900.374 DEHNventil T275;<5kA;<1,5kV szt.1
F2 BM618106 BMS6 B6/1 6A szt.3
ZIELONA BZ117904 szt.3
Q3 BC602203 BCF025/2/003 AC 25A 30mA szt.1
F3 BM617110 BMS6 C10 10A szt.1
Q4 BC602203 BCF025/2/003 AC 25A 30mA szt.1
F4.1 BM618116 BMS6 B16 szt.1 16A
F4.2 BM618116 BMS6 B16 szt.1 16A
F4.3 BM618116 BMS6 B16 szt.1 16A
QF5 BO668516 BOLF B-16/003-AC 16A;30mA szt.1
F6 BESD0050 BESD 0,35-0,5A szt.1 NAST. WT-0,45A
REGULATORY PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ WG PROJ INST. SANITARNYCH A/07/R-W1 FR321 szt.1 REG TLR15DS
REGULATOR ZLOKALIZOWANY OBOK TABL TK W OBUDOWIE IP55

H07Z-K 25mm2

HDGs2x1,5 AWP
AWARYJNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA TABL. EL KOTŁOWNI POTRZEB POMPCIEPŁA SYGNAŁEM AWP PRZYCISK ZLOKALIZOWANYM PRZY WEJŚCIU DO POM. KOTŁOWNI

Idd=60A
N2XH-J5x10 5x10 L=25m ΔU=0,14%
1.5
ROZDZ. RG Pi=5kW Po=5kW Io=9A kz=1 cosø=0,8 Ib=25A

OCHRONA PRZEPIĘCIOWA

KONTROLA ZASILANIA

N2XH-J 3x1,5mm2 obwód:TK/01 AW
OŚWIETLENIE EL AWARYJNE

N2XH-J 3x1,5mm2 obwód:TK/01
OŚWIETLENIE EL PODSTAWOWE

N2XH-J 3x2,5mm2 obwód:TK/G1
GN. ELEKTRYCZNE

N2XH-J 3x2,5mm2 obwód:TK/G2
GN. ELEKTRYCZNE

REZERWA

N2XH-J 3x2,5mm2 obwód:TK/G3
GN. ELEKTRYCZNE -TERMA ELEKTRYCZNA

N2XH-J3x1,5mm2 obwód:TK/W1 Wyłącznik serwisowy w obudowie izolacyjnej
16A szt.1
96W/230V/0,4A WENTYLATOR KANAŁOWY TYP 160NK
WENTYLATOR POM. KOTŁOWNIA

TN-S
230/400V

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
KnJ Biuro Techniczne
knj@knj.com.pl

TYTUŁ PROJEKTU
Wymiana kotłów na paliwo stałe na kotły olejowe wraz z niezbędną przebudową instalacji wewnętrznych.

LOKALIZACJA
Publiczna Szkoła Podstawowa w Michałowie
Michałów Parcele 23 05-660 Michałów Parcele

INWESTOR
Gmina Warka Pl. St. Czarnieckiego 1
05-660 Warka

TEMAT RYSUNKU: SCHEMAT TABL. ELEKTRYCZNEJ TK-0,4kV

ZESPÓŁ PROJEKTOWY		
IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	PODPIS
projektant: mgr inż. Janusz Nieckarz	MAZ/0143/POOE/08	

DANE RYSUNKU		
DATA	SKALA	NUMER
Czerwiec 2021	B.S.	E2/S