

LEGENDA

- Przewód zasilający
- Przewód powrotny
- Plan instalacji C.O.
- Opis pomieszczenia
- Grzejnik

UWAGA:

Przejścia przewodów przez przegrody budowlane oddzielające różne strefy pożarowe wykonać za pomocą przepustek p. poż. o odporności ogniowej równej odporności ogniowej danej przegrody budowlanej. Przejścia p.poż. rur stalowych wykonać z zaprawy ogniochronnej pokrytej obustronnie masą ogniochronną.

Przejścia p.poż. rur z tworzyw sztucznych wykonać z zastosowaniem kołnierzy ogniochronnych.

Przejścia przewodów przez przegrody nie będące oddzielaniem stref pożarowych wykonać w tulejach ochronnych stalowych dłuższych o 3cm z każdej strony od grubości przegrody i średnicy dwie dymensje większej niż rura przewodowa.

Inwestor: Gmina Warka Pl. Stefana Czarnieckiego 1 05-660 Warka	Branża: sanitarna
Nazwa inwestycji: Termomodernizacja Centrum Sportu i Rekreacji w Warce	Faza: projekt wykonawczy
Adres inwestycji: Centrum Sportu i Rekreacji w Warce ul. Warszawska 45, 05-660 Warka gm. Warka, pow. grójecki, woj. mazowieckie działka nr 1239/5, 2016/2, 2017/1, 1241/4, 1241/10, 1242/2 obręb ewid.0002 Warka jednostka ewid. 146411_4 Warka.	Data: 27.07.2020 r.
Wykonawca: K 30 Sp. z o.o. ul. Kilińska 30/5, 02-530 Warszawa tel. 570 009 450, 664 566 191 tel. 572-37-41-007	

Funkcja	Imię i Nazwisko	Uprawnienia	Podpis
Projektant	mgr inż. Grzegorz Grzel	LUB/0384/PWS/15	
Sprawdzający	mgr inż. Agata Stankiewicz	LUB/0390/PWS/15	
Asystent projektanta	mgr inż. Małgorzata Bodzak		
Nazwa rysunku	Rzut i piętro - instalacja c.o.	Skala 1:100	Nr rysunku CO/02